



FDA – Konformitätserklärung

FDA – Declaration of Conformity

Déclaration de conformité FDA

ifm prover gmbh

Argenstraße 19
88079 Kressbronn
Germany

Tel.: +49 75 43 60 6-0
Fax: +49 75 42 60 6-1 11
www.ifm-electronic.com

Hiermit bestätigen wir, für das verwendete PTFE-Material, in Kontakt mit dem Druckmedium, für die im Anhang aufgelisteten Erzeugnisse

This is to confirm that the PTFE material – in contact with the pressure medium – used for the products listed in the appendix

Nous attestons par la présente la conformité de la matière PTFE en contact avec le fluide de pression et utilisée pour les produits désignés dans la liste annexée

Elektronischer Drucksensor der Produktfamilie Electronic Pressure Sensor of the Product Family Capteur de pression électronique de la famille

PF00xA, PF2x5y, PH995x, PI2x5y, PI2x9y, PL2x5y, PM2x5y

die Übereinstimmung mit den Forderungen der US – Food and Drug Administration:

meets the requirements of the US - Food and Drug Administration:

avec les exigences de l'autorité sanitaire américaine US – Food and Drug Administration:

FDA, Title 21 Code of Federal Regulations: § 177.1550

und für das verwendete Keramikmaterial (99,9 % Al_2O_3), in Kontakt mit dem Druckmedium, die Übereinstimmung mit den Forderungen der US – Food and Drug Administration:

and that the ceramic material used (99.9 % Al_2O_3), in contact with the pressure medium, meets the requirements of the US – Food and Drug Administration:

et de la matière céramique (99,9 % Al_2O_3) en contact avec le fluide de pression avec les exigences de l'autorité sanitaire américaine US – Food and Drug Administration:

FDA, Title 21 Code of Federal Regulations Ch. I: § 73.575 b), § 177.2910 (3)

Kressbronn, 09.06.2005

i. V. Markus Brunold
(Qualitätssicherung)
(Quality Assurance)
(Assurance de la Qualité)