

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate



Messumformer-Typ: T0000

transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678

serial no.:

Messbereich: -1...1000 °C

temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA

output:

Genauigkeit: ± 0.1000 % FS

accuracy:

Kalibrierdatum: 15.05.2024

date of calibration:

Auftragsnummer: 12345678

job no.:

Referenzgerät: T0000000

reference unit:

Prüfnorm, Temperatur: IEC 60751-2:2015

testing device, temperature:

Serien-Nr.: 98765432

serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 1111111

PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature:

Ist-Wert <i>reference value</i>	Ziel-Wert <i>target value</i>	Abweichung <i>deviation</i>
1000	1000	0
500	500	0
0	0	0
-500	-500	0
-1000	-1000	0

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach einem Referenz-
Prozess der Vorgehensrichtlinie in Anlehnung an die Normen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und der PTB (PTB 1111111).

The calibration was carried out at the specified temperature with a "reference standard" according to a reference process based on
the guidelines of the VDI 2230 and the PTB (PTB 1111111).

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur gültig, wenn die Messumformer nach der Kalibrierung bei der angegebenen Umgebungstemperatur
eingesetzt werden. Die Messumformer befinden sich auf einem abgelesenen Zustand nach DIN 11303, die Messumformer haben eine Genauigkeit von ± 0.1000 %.

The specified accuracy is only valid if the measurement device is used at the specified temperature after the calibration. The measurement device is in a
ready-to-use state according to DIN 11303. The measurement accuracy is ± 0.1000 %.

Der gesamte große Messbereich, also der gesamte Messbereich, unter Beachtung einer nach DIN 11303:2015, 2016 zertifizierten
DIN 11303, gilt für Kalibrierung und auf nachfolgende Transfer- und Rücktransfer.

The entire large measurement range, i.e. the entire measurement range, is valid under the conditions of a DIN 11303:2015, 2016 certified
DIN 11303, for calibration and subsequent transfer and back-transfer.

Hinweis: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Note: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Der große große

Kalibrierung

12345678

12345678

www.ifm.de

12345678

Тепло	[g]	19,171
-------	-----	--------

Забележки

Забележки	ISO сертификатът за калибриране не се признава съгласно EA MLA
-----------	--

Забележки	ISO сертификатът за калибриране не се признава съгласно ЕА МЛА (Многостранно споразумение) и следователно се счита за непроследен.
	Сертификатът за калибриране трябва да бъде поръчан заедно със сензор.
	Съответният датчик се доставя заедно с сертификата за калибриране.
	Сертификатът за калибриране е на два езика (немски / английски).
	Замяна на поръчки са възможни само ако сензорът е в чист вид при връщане.
	В интернет версията на техническите характеристики примерният сертификат се съхранява в раздела "Изтегляния".

ZC0016



ISO сертификат за калибриране за температурни датчици 3 точки

ISO-Kalibrierung Temp. 3-Pkt

Други данни

Точки за измерване (по ISO 9110)

1	65 °C
2	85 °C
3	123 °C