



Certificado de calibración para sensores de temperatura 3 puntos

A2LA-KALIBRIERUNG TEMP. 3-PKT

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000

transmitter type: T1000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: -10...70 °C

temperature range: -10...70 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0,1 °C

accuracy: ±0,1 °C

Kalibrierdatum: 12.03.2015

date of calibration: 12.03.2015

Auftragsnummer: 123456

job no.: 123456

Referenzgerät: PTB 123456

reference unit: PTB 123456

Prüfnormal, Temperatur: DIN EN 12899-1

testing device, temperature: DIN EN 12899-1

Serien-Nr.: 123456

serial no.: 123456

PTB-Zertifikat: PTB 123456

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität in Kombination mit dem kalibrierten Temperatur-Sensordruck auf Basis der PTB 90.
 Die Kalibrierung wurde in der kalibrierten Temperatur mit einer "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Qualität durchgeführt.

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind nur für die Messwerte des Messumformers und nicht für die
 Kalibrierungsgenauigkeit der Kalibrierung. Die Messwerte befinden sich auf einem abgerundeten Nennwert von 100 %.
 Die Messgenauigkeit beträgt ±0,1 °C.

The quality certificate is only valid for the accuracy of the measurement method and the unit used and not for the method
 used during the calibration.

Die genauen genauen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 QMS Systems, gültig Kalibrierung und auf nationale Standards rückführbar ist.

Die genauen genauen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
 QMS Systems, gültig Kalibrierung und auf nationale Standards rückführbar ist.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 Wichtig: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

ifm electronic

Friedrichstraße 1 • 45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

ifm electronic

Friedrichstraße 1 • 45128 Essen

Germany

Phone: +49 (0)201 1800-1

Datos mecánicos

Peso [g] 19,171

Notas

- Notas
- El certificado de calibración solo puede ser solicitado en combinación con un equipo.
 - El equipo correspondiente es entregado con certificado de calibración.
 - El certificado de calibración está en dos idiomas (alemán/inglés).
 - Los pedidos a posteriori únicamente son posibles si el equipo se devuelve en un estado de limpieza aceptable.
 - En la versión de Internet de la ficha técnica está disponible un certificado de muestra en la pestaña "Descargas".