



Kalibracijski certifikat ISO za senzore temperature s pet (5) točaka

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type:

Serien-Nr.: 10000000
serial no.:

Messbereich: -50...150 °C
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ±0,1 °C
accuracy:

Kalibrierdatum: 10.05.2012
date of calibration:

Auftragsnummer: 10000000
job no.:

Referenzgerät: PT1000
reference unit:

Prüfnormal, Temperatur: 0 °C
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 10000000
serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 10000000
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-Element der höchsten Qualität in Kombination mit den internationalen Temperaturnormen auf Basis der ITS-90.

The calibration was performed in the laboratory according to the "Black-Strahl" with a reference element of the highest quality in combination with the international temperature standards on the basis of the ITS-90.

Die Angaben zur Messgenauigkeit werden auf Basis der Messunsicherheit des Messverfahrens und denen der Kalibrierungsgenauigkeit gemäß der Kalibrierung. Die Messunsicherheit beträgt auf einem abgerundeten Dreistelligen Wert 0,1 °C.

The given accuracy values are based on the uncertainty of the measurement method and the calibration accuracy. The measured value is rounded to three significant figures.

Wir geben gerne bestätigt, dass unser gemessenes Messsystem, unter Beachtung aller nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten ISO Systemen, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.

We give you gladly confirm that the above mentioned measuring system, following in the system according to the DIN EN ISO 9001:2008, is duly calibrated and can be traced back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung mitteilen.

We are happy to hear from you if you have any comments.

ifm electronic GmbH
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Tel.: +49 (0)201 1800-1111

Mehanički podaci

Težina	[g]	19,171
--------	-----	--------

Opaske

Opaske	ISO certifikat o umjeravanju nije priznat u skladu sa Multilateralnim sporazumom EA-a te se stoga smatra da nije praćen. Kalibracijski certifikat treba naručiti skupa sa senzorom. Odgovarajući senzor isporučuje se skupa s kalibracijskim certifikatom. Kalibracijski je certifikat izdan na dva jezika (njemački / engleski). Naknadne narudžbe moguće su ako je senzor u čistom stanju po povratku. U internetskoj inačici podatkovne tablice ogledni primjerak certifikata pohranjen je pod karticom „Preuzimanja“.
--------	---

ZC0017



Kalibracijski certifikat ISO za senzore temperature s pet (5) točaka

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Drugi podaci

Mjerne točke (prema normi ISO 9110)

1	20 °C
2	65 °C
3	85 °C
4	100 °C
5	123 °C