



Fabrikkalibreringssertifikat for temperaturfølere

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate


Messumformer-Typ: PT1000
transmitter type: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
Messbereich: -50...150 °C
temperature range: -50...150 °C
Ausgangssignal: 4...20 mA
output: 4...20 mA
Genauigkeit: ±0,1 %
accuracy: ±0,1 %
Kalibrierdatum: 01.01.2022
date of calibration: 01.01.2022

Auftragsnummer: 10000000
job no.: 10000000
Referenzgerät: PT1000
reference unit: PT1000
Prüfnorm, Temperatur: PT1000
testing device, temperature: PT1000
Serien-Nr.: 10000000
serial no.: 10000000
PTB-Zertifikat: PTB-Zertifikat
PTB certificate: PTB certificate
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature: 20 °C

Calibration data	Calibration data	Calibration data
10000000	10000000	10000000
10000000	10000000	10000000
10000000	10000000	10000000

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oberen "Schwarzen Strahl" mit einem Referenz-
 Element der höchsten Klasse in Anlehnung an die internationalen Temperatur Standards auf Basis der ITS-90.
 The calibration was performed at the specified temperature at the "Black Beam" with a reference element of the highest class in accordance with the international temperature standards on the basis of the ITS-90.

Die Angaben zur Messumformung sind der Messumformung des Messwertes und nicht der Kalibrierungsgenauigkeit zugeordnet.
 The information on the conversion of the measured value is assigned to the conversion of the measured value and not to the calibration accuracy.

Die gemessene Genauigkeit ist die Genauigkeit der Messumformung und nicht die Genauigkeit der Kalibrierung.
 The measured accuracy is the accuracy of the conversion of the measured value and not the accuracy of the calibration.

Die gemessene Genauigkeit ist die Genauigkeit der Messumformung und nicht die Genauigkeit der Kalibrierung.
 The measured accuracy is the accuracy of the conversion of the measured value and not the accuracy of the calibration.

Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
 This certificate was automatically generated and is valid without signature.

In print only
 Printed in Germany
 ifm electronic gmbh
 45128 Essen
 Tel. +49 (0)201 1800-1000

Merknader

Merknader

Kalibreringssertifikatet må bestilles sammen med en sensor.

Den samsvarende sensoren leveres sammen med kalibreringssertifikatet.

Det er kun mulig med påfølgende bestillinger hvis sensoren er i plettfri tilstand når den skal returneres.

I databladets nettsversjon er det lagret et eksempel på sertifikat under fanen «Nedlastinger».