



Certificado de calibração de fábrica para sensores de pressão

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ: PT5000
transmitter type:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

Messbereich: 0...100 bar
temperature range:

Ausgangssignal: 4...20 mA
output:

Genauigkeit: ±0.1% FS
accuracy:

Kalibrierdatum: 01.01.2022
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:

Referenzgerät: PT5000
reference unit:

Prüfnorm, Temperatur: PTB 1100
testing device, temperature:

Serien-Nr.: 12345678
serial no.:

PTB-Zertifikat: PTB 1100
PTB certificate:

Umgebungstemperatur: 20°C
ambient temperature:

0 bar	50 bar	100 bar
4.000	12.000	20.000
4.000	12.000	20.000
4.000	12.000	20.000

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oben "Referenzgerät" mit einem Referenz-
Manometer als Vergleichsmittel in Abhängigkeit der überprüften Temperatur-Standard auf Basis der PTB 1100.
The calibration was carried out at the specified temperature at the "reference unit" with a reference pressure in comparison with the
reference pressure in accordance with PTB 1100.

Die Angaben zur Messumformertyp und der Genauigkeit sind den technischen Daten des Messumformers und denen der
Kalibrierungsgenehmigung zu entnehmen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehlerbereich von ±0.1%
des Nennwertes bei 25°C.

The given data of the transmitter type and the accuracy of the transmitter are the technical data of the transmitter and those of the
calibration permit. The measured values refer to a measured error range of ±0.1% of the nominal value at 25°C.

Es wurde gemäß PTB 1100, dass eine genaue Messung, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten
QM-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar ist.
It was carried out according to PTB 1100, that a precise measurement system, following the system according to DIN EN ISO 9001:2008, is used and can be traced
back to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Note: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Im print gedruckt

Methoden: Druckverfahren
Druck: 100% (100% Densität)

www.ifm.com

Notas

Notas

O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.

O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.

Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor
se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.

Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".