



Certificado de calibração de fábrica para sensores de temperatura

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Werkskalibrierschein
 Factory calibration certificate

ifm electronic

Messumformer-Typ: T5000

transmitter type: T5000

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

Messbereich: 0...100 °C

temperature range: 0...100 °C

Ausgangssignal: 4...20 mA

output: 4...20 mA

Genauigkeit: ±0.1 °C

accuracy: ±0.1 °C

Kalibrierdatum: 01.01.2022

date of calibration: 01.01.2022

Auftragsnummer: 12345678

job no.: 12345678

Referenzgerät: T5000

reference unit: T5000

Prüfnorm, Temperatur: DIN EN 60751

testing device, temperature: DIN EN 60751

Serien-Nr.: 12345678

serial no.: 12345678

PTB-Zertifikat: Nein

PTB certificate: No

Umgebungstemperatur: 20 °C

ambient temperature: 20 °C

Temperatur	Widerstand	Spannung
0 °C	100.00 Ω	0.00 V
50 °C	100.00 Ω	0.00 V
100 °C	100.00 Ω	0.00 V

Die Kalibrierung erfolgte bei der angegebenen Umgebungstemperatur am oben "Referenzgerät" mit einem Referenz-Präzisions-PT-1000-Widerstandsthermometer in Abhängigkeit der internationalen Temperatur-Skala auf Basis der ITS-90.

The calibration was performed at the specified temperature at the "reference unit" with a precision reference Pt1000 resistance thermometer in dependence of the international temperature scale on the basis of the ITS-90.

Die Angaben zur Messumformertyp und Serien-Nr. entsprechen den Angaben auf dem Messumformer und dienen der Identifizierung des Messumformers. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Fehleranteil von 0.1 %.

The given transmitter type and serial no. correspond to the data on the transmitter and serve for identification of the transmitter. The measured values refer to a reading error of 0.1 %.

Es gelten die Bedingungen, dass alle gemessenen Messwerte, unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten QMS-Systems, gültig kalibriert und auf nationale Standards rückführbar sind.

It applies that all measured values, under observation of a certified according to DIN EN ISO 9001:2008 QMS system, are validly calibrated and referable to national standards.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Important: This certificate has been generated automatically and is valid without signature.

Im print gedruckt

Methoden, Daten, Formulare

www.ifm.com

Notas

Notas

O certificado de calibração tem de ser pedido junto com um sensor.

O respetivo sensor é entregue junto com o certificado de calibração.

Pedidos posteriores só são possíveis, se o sensor se encontrar em estado limpo ao ser devolvido.

Na versão online da ficha técnica está arquivado um certificado modelo em "Downloads".